

PID:
12200019

CID:
CN.S00061

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

THINGS4NUVA SL
C/Cami Vell de Sarrià 23, 7-3
08029 Barcelona
ES - Spain

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

Comunicatori
(Modd. CIRRUS-TLE - CIRRUS-
TLW - CIRRUS-TL)

Alarm transmission systems
(Models CIRRUS-TLE - CIRRUS-
TLW - CIRRUS-TL)

This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2024-07-11**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

Scade il | Expires on **2027-07-10**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2024-07-11
Aggiornato il | Updated on ---
Sostituisce | Replaces ---
Scade il | Expires on 2027-07-10

Prodotto | Product

Comunicatori Alarm transmission systems

Concessionario | Licence Holder

THINGS4NUVA SL
C/Cami Vell de Sarrià 23, 7-3
08029 Barcelona
ES - Spain

Marchio | Mark



IMQ-SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

PL.S000FY C06149529 08830 SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA) Spain

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 50136-1:2012 + A1:2018
EN 50136-2:2013 + A1:2023
EN 50131-10:2014
EN 50130-4:2011 + A1:2014
EN 50130-5:2011

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 50136-1:2012 + A1:2018
EN 50136-2:2013 + A1:2023
EN 50131-10:2014
EN 50130-4:2011 + A1:2014
EN 50130-5:2011

Rapporti | Test Reports

SS23-0096809-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale di alimentazione | Supply rated voltage **13,8 Vdc**
Grado di sicurezza | Security grade **3**
Classe ambientale | Enviromental class **II**
Configurazione ATS | ATS configuration **DP4 - DP3 - SP4**
Rete | Network **Vedere allegato/ see annex**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Y004CV

Marca | Trade mark **NUVASAFE**
Modello | Model **CIRRUS-TLE**

AR.Y004CW

Marca | Trade mark **NUVASAFE**
Modello | Model **CIRRUS-TLW**

AR.Y004CX

Marca | Trade mark **NUVASAFE**
Modello | Model **CIRRUS-TL**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Dispositivo di trasmissione allarme per sistemi antiintrusione da installare all'interno delle centrali di



controllo e segnalazione con alimentatore e combinatore telefonico (PSTN con protocollo SIA/Contact-ID) integrati.

Reti del mod. CIRRUS-TLE: 4G/LTE, ETHERNET, LORA
Reti del mod. CIRRUS-TLW: 4G/LTE, WI-FI, LORA
Reti del mod. CIRRUS-TL: 4G/LTE, LORA

CIRRUS-TLE/TLW: DP4
CIRRUS-TL: DP3 o SP4 (quando rete LORA non connessa ad altro dispositivo)

Supervised Premises Transceiver for alarm systems used and housed in the Control and indicating equipment with power supply and SPT (protocol SIA and/or Contact-ID by PSTN line) integrated.

Networks used for type CIRRUS-TLE: 4G/LTE, ETHERNET, LORA
Networks used for type CIRRUS-TLW: 4G/LTE, WI-FI, LORA
Networks used for type CIRRUS-TL: 4G/LTE, LORA

CIRRUS-TLE/TLW: DP4
CIRRUS-TL: DP3 o SP4 when network LORA not linked to another device

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Y000FG

EMY.122000.DA20

Importo modelli IMQ - apparecchi teletrasmissione - 1220 - Dispositivi di allarme | IMQ models - 1220 - Alarm devices

3